



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 6298

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске
г. Канск, ул. Эйдемана, 4

25 апреля 2023 года

Мною, старшим специалистом 1 разряда Казак Тамарой Владимировной при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 11 «Яблонька» (сокращенное наименование: МБДОУ № 11) по адресу нахождения: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Пролетарская, д. 31,

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не обеспечены безопасные условия пребывания детей и персонала на территории МБДОУ №11, а именно: покрытие подходов, дорожек на территории имеет неровную поверхность, с дефектами (бетон и асфальт выкрошился, частично отсутствует);

- в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» потолок в музыкальном зале, потолок в старшей группе, потолок в подготовительной группе с дефектами, нарушением целостности

поверхности, течью, имеет следы протекания по причине нарушенной целостности кровли;

- в нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие мебели (стульев в разновозрастной группе, 2-младшей группе) имеет дефекты, боковые поверхности без отделки, с зияющей поверхностью из ДСП, имеет сколы, механические повреждения;

- в нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старшей группе линолеум высокой степени износа, имеет потертости, не ровные поверхности, заплатки; в туалетах разновозрастной и средней группах напольная плитка с нарушенной целостностью и повреждениями, местами плитка выбита (отсутствует), что не обеспечивает проведение качественной влажной уборки и дезинфекции;

- в нарушение требований п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела VI (табл. 6.18) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» набор санитарно-технического оборудования в туалетах на 26 детей разновозрастной группы следующий: 4 унитаза, 4 раковины, 1 раковина для персонала; не хватает 1 раковины, 1 унитаза; набор санитарно-технического оборудования на 25 детей средней группы следующий: 4 унитаза, 4 раковины, 1 раковина для персонала; не хватает 1 раковины, 1 унитаза;

- в нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела VI (табл. 6.4) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» пищеблок не оборудован достаточным количеством технологического оборудования отсутствует картофелечистка;

- в нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» колода для разуба мяса лопнула, по всей поверхности имеются дефекты, что не исключает развитие патогенной микрофлоры в местах дефектов; на пищеблоке для хранения хлеба установлен шкаф из ДВП, который не устойчив к воздействию моющих и дезинфицирующих средств;

- нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи» стеллажи для просушивания кухонной посуды и инвентаря имеют сплошную поверхность, стеллажи под производственными столами выполнены из фанеры, что не позволяет проводить их качественное мытье и дезинфекцию;

- в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» допускается использование алюминиевых кастрюль для приготовления овощей, теста;

- в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» во всех буфетных (раздаточных) для хранения посуды используются шкафы с нарушением целостности покрытия, некоторые оклеены самоклеящейся бумагой, которая местами отошла, что не обеспечивает проведение их качественной обработки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» поверхность стен всех буфетных (раздаточных) имеет дефекты повреждения (кафель с трещинами, сколами, выбитыми фрагментами), что не обеспечивает проведение их качественной обработки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств при проведении текущих и генеральных уборок;

- в нарушение п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» во всех буфетных (раздаточных) моечные ванны для мытья столовой посуды с отбитой эмалью, покрытие не устойчиво к действию моющих и дезинфицирующих средств;

Согласно заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы экспертной организации, выданному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске (аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 30.09.2015 года) № 4360 от 24 апреля 2023 года нарушений установлено:

- измеренные уровни общей искусственной освещенности в старшей группе – игровой комнате, на рабочей поверхности, в точках измерений по эскизу Т.(-Т.16, составило 200 ± 19 лк, норматив 400 лк, что не соответствует требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, п. 144 таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11.4 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) устранить нарушение требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в не обеспечении безопасных условий пребывания детей и персонала на территории МБДОУ №11, а именно: покрытие подходов, дорожек на территории имеет неровную поверхность, с дефектами (бетон и асфальт выкрошился, частично отсутствует);

- 2) устранить нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии дефектов и нарушение целостности поверхности потолка в музыкальном зале, потолка в старшей группе, потолка в подготовительной группе по причине нарушенной целостности кровли;
- 3) устранить нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии дефектов в покрытии мебели (стульев в разновозрастной группе, 2-младшей группе) - боковые поверхности без отделки, с зияющей поверхностью из ДСП, мебель имеет сколы, механические повреждения;
- 4) устранить нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии в старшей группе линолеума высокой степени износа, с наличием потертости, с заплатками; в наличии в туалетах разновозрастной и средней группах напольной плитки с нарушенной целостностью и повреждениями, местам плитка выбита (отсутствует);
- 5) устранить нарушение требований п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела VI (табл. 6.18) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» выразившиеся в отсутствии в разновозрастной группе 1 раковины, 1 унитаза; в средней группе 1 раковины, 1 унитаза;
- 6) устранить нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела VI (табл. 6.4) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» выразившиеся в отсутствии на пищеблоке достаточного количества технологического оборудования - отсутствует картофелечистка;
- 7) устранить нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

- детей и молодежи» выразившиеся в наличии дефектов на колоде для разруба мяса; наличие на пищеблоке для хранения хлеба шкафа из ДВП, который не устойчив к воздействию моющих и дезинфицирующих средств;
- 8) устранить нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в просушивании кухонной посуды и инвентаря на стеллажах имеющих сплошную поверхность, стеллажи под производственными столам выполнены из фанеры;
 - 9) устранить нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившиеся в использовании алюминиевых кастрюль для приготовления овощей, теста;
 - 10) устранить нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в хранении посуды во всех буфетных (раздаточных) в шкафах с нарушением целостности покрытия;
 - 11) устранить нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии на поверхности стен всех буфетных (раздаточных) дефектов повреждений (кафель с трещинами, сколами, выбитыми фрагментами);
 - 12) устранить нарушение п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии во всех буфетных (раздаточных) моечных ванн для мытья столовой посуды с отбитой эмаль;
 - 13) устранить нарушение п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, п. 144 таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 выразившиеся в несоответствии уровней общей искусственной освещенности на рабочих местах.

Срок устранения: **29 августа 2024 года**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 11 «Яблонька».

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, по адресу: 663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдмана, д. 4, тел./факс 2-71-88, E-mail: kansk@24.rosпотребнадzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением

о вручении или иным доступным способом в срок до 29 августа 2023 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Старший специалист 1 разряда
отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске



(подпись)

Т.В. Казак

С предписанием ознакомлен(а) «24» 04 2023 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)